

第3章 予防事務質疑応答

第1節 一般事項

第1 防火対象物の指定

問1 一般住宅の取扱いで、第41号通達2、(3)の「おおむね等しい場合」とはどういうことか。

答 一般住宅の床面積の合計が令別表対象物の床面積の合計より小さい場合で、一般住宅の床面積の合計と令別表対象物の床面積の合計の差が20%以内の場合をいう。★

(参考)

令別表対象物	住宅
60m ²	40m ²

令別表対象物が60m²の場合の差20%は12m²。したがって住宅は、48m²未満であれば令別表対象物に吸収される。

※ 計算については、次問例図2のとおり住宅部分の床面積の合計が令別表対象物の床面積の合計の80%未満であるか否かを基準に考えるとよい。

問2 下図の場合の項の取扱いについて

例図1

(4)	(3) □	住宅
280m ²	100m ²	10m ²

例図2

(15)	
(15)	住宅
車 庫	

車庫は、住宅と
(15)項の共用

例図3

5F	(15)	100m ²	延べ面積 500m ²
4F	(15)	100m ²	
3F	(15)	100m ²	
2F	(15)	100m ²	
1F	住宅 20m ²	(4) 20m ²	

答 例図1の場合、(4)項、(3)項□、住宅の(16)項イとなる。この場合、住宅はどちらにも吸収されない。

例図2の場合、車庫は住宅と(15)項に按分吸収する。

住宅が(15)項の80%未満であれば、住宅は(15)項に吸収され、全体(15)項となる。

例図3の場合(15)項460m²は(4)項20m²との合計面積480m²の90%以上でありかつ(4)項が300m²未満であるため(4)項は(15)項に吸収。《(15)項480m²》

住宅は(15)項480m²の80%未満。

住宅は吸収され全体(15)項。★

問3 学習塾等については、昭和48年10月23日付消防予第140号により、令別表第1(7)項の「その他これらに類するもの」に該当するとされているが、その規模等についてご教示願いたい。

答 学習塾等については、第2章第1、第1-2表の(7)項についての補足事項を準用し、占有面積が110m²以上を(7)項として取り扱い、110m²未満を(15)項として取り扱われたい。(昭和48年10月23日付け消防予第140号)

問4 下図の場合、令別表第1の何項に該当するか。

ショールーム 140m ²	事務所 140m ²	整備工場 257m ²
-----------------------------	--------------------------	---------------------------

自動車販売会社で、利用者は同一でなく、ショールームには車3台を展示、事務所は販売、整備工場の事務を利用し、整備工場は納車時の整備調整と外来の民間車検工場として利用している。

答 (1) 物品の販売行為（物品の授受）がある場合

ショールーム(4)項と工場(12)項イの(16)項イ対象物。事務所は按分する。

(2) 物品の販売行為（物品の授受）がない場合

ショールーム(15)項と工場(12)項イの(16)項ロ対象物。事務所は按分する。

問5 手作り弁当等を調理、販売している対象物で下図のような場合、令別表第1の何項に該当するか。

例図1



例図2



答 例図1、例図2とも客だまり部分の面積いかんにかかわらず(4)項として取扱うものとする。

問6 セミナーハウスは、令別表第1の何項に該当するか。

答 (5)項ロとして取り扱われたい。

問7 ローラースケート場は令別表第1の何項に該当するか。

答 (2)項ロに該当する。

問8 宗教法人である修道会の修道院は令別表第1の何項に該当するか。

答 修道院とは、修道士の共同生活の場であり、通常、聖堂、会議場、修道士の居室又は共同寝室、食堂その他の共同生活に必要な諸室を備える建築物をいい、令別表第1の(11)項に該当する。

ただし、聖堂、会議場等がなく、宗教活動のない寄宿舎であれば(5)項ロに該当する。

問9 ビデオレンタル店は令別表第1の何項に該当するかご教示願いたい。

答 販売行為がない場合は、(15)項として取扱う。

販売行為がある場合は、(4)項として取扱う。

問10 牛舎等の取扱いについて

(1) 牛舎、鶏舎、豚舎については(15)項として取り扱っているが、同一敷地にある次の対象物はどのように取り扱うのか。

ア 堆肥舎

イ トラクター舎

また、農業用収納舎は、令別表対象外とする旨の回答があるが、その判定基準はどのようにになっているのか。

答 前段：ア、イとも(15)項として取り扱う。

後段：専業又は兼業農家の収納舎については、規模を問わず令別表対象外とする。

(2) 牛舎等において、暖房のためボイラー等の火気設備又は電気設備を設置した場合、消防用設備等の適用についてはどのように取り扱うのか。

答 設問の場合、周囲の状況や火災発生の危険性等を考慮したうえで、令第32条の規定を適用して差し支えない。

牛舎等の取扱いについては、次の「国からの質疑通達」を参考にされたい。

●農業用収納舎に対する防火対象物としての取扱いについて

(昭和52年5月23日 消防予第108号)

問 このことについて、専業農家又は兼業農家が穀類等の農産物又はトラクター、コンバイン等の農機具類を収納する収納舎で個人住宅に付設するもの又は別であるものについては、消防法施行令別表第1(13)項又は(14)項に掲げる防火対象物に該当するか、否かご教示願います。

答 設問の農業用収納舎は、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物には該当しない。

●消防法、同施行令及び施行規則に関する執務資料について

(昭和53年9月9日 消防予第179号)

問 次のような形態の鶏舎に対する消防用設備等の設置はどうすべきか。

- 1 木造平屋建延べ面積は3, 000m²である。
- 2 屋根及び壁は波型のトタンで仕上げる。
- 3 窓はビニールで張る。
- 4 建築物内部には照明設備が設けられるが、過電流遮断器を設置する。
- 5 所有は農協で、作業するものは4名程度である。

答 設問の防火対象物は令別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当するものと解する。

なお、当該防火対象物の位置が、周囲に十分な空地を保有する等出火した場合他への延焼のおそれが少ないと認められるものにあっては、令第32条の規定を適用し、消火器を基準通り設置すれば足りるものと解する。

●牛舎等に対する消防用設備の設置について

(昭和54年1月27日 消防字第229号)

問 このことについて、家畜の飼育という特殊な形態であるために消防用設備をどのように設置すべきかご教示願います。なお、建築物の形態等については次のとおり。

建築物の形態等

- 1 鉄骨造2階建、延べ面積1, 446m²である。
- 2 屋根は大波スレート葺、外壁は小波スレートで仕上げる。
- 3 1階部分（地上3m）は、全面開放で家畜の飼育に使用、2階部分は全面スレート張りで飼料の藁を収納する。
- 4 和牛125頭を飼育し、牛舎の周囲の状況は、環境衛生上充分考慮され、田園に統いて山が連なるところの山間であり、住居等の建物の距離は火災予防上充分な距離が保有されている。
- 5 所有者は個人で、作業員は2名程度である。

答 設問の防火対象物は、消防法施行令（以下「令」という。）別表第1(15)項に掲げる防火対象物に該当するものと解する。なお、設問の場合、令第32条の規定を適用し、消火器を基準通り設置すれば足りるものと解する。

問11 ⇒ (削除)

問12 下図の場合、何項に該当するか。

作業場 150m ²	タイヤ販売店 400m ²
--------------------------	-----------------------------

答 作業場部分が、販売したタイヤの取り付け等にのみ使用される場合は(4)項に、それ以外の車の修理等に使用される場合は(16)項イに該当する。

問13 下図の駐車場部分は何項に該当するか。

駐車場	
"	
"	
"	
パチンコ店	各 1, 000m ²

答 駐車場部分がパチンコ店専用の場合は(2)項ロの従属部分に、時間駐車等でその他の者が利用する場合は(13)項イに該当する。

問 14 2階は清掃用品レンタル会社の配送料用事務所で、1階はその品物を一時的に保管する倉庫である対象物は、何項に該当するか。

答 令別表第1(15)項に該当する。

問 15 ⇒ (削除)

問 16 長屋の取扱いについて



長屋の取扱いについては、同一形態であっても共同住宅として取り扱っている例があるので、次の場合どのように取り扱うかご教示ください。※別添例図1～6

答 例図1、4、6は1階長屋、2階共同住宅の(16)項口とする。


例図2、3、5は共同住宅とする。

ただし、原則として次のように取り扱う。


1. 建築構造的な部分（階段、廊下等）を共用する場合は共同住宅とする。
2. 建基法上床面積として算入される部分を共用する場合は共同住宅とする。
3. 通路幅は、1.5m以上とする。（建基令第128条）
なお、1.5m未満の場合は共用部分として取り扱う。



例図3 (共同住宅)




(断面図)



1階通路に手すり等がある。


例図4 (1階長屋)



(断面図)


↑床のみ築造した通路

1.5m以上




長屋の前に通路として建造してある。

例図5 (共同住宅)



例図2 (1階長屋)



以上の取扱いであるが、特殊な形態の場合はそのつど協議するものとする。

問17 地区公民館等の令別表第1の項の取扱いについてご教示願いたい。

答 地区公民館、コミュニティセンター及び地区ふれあいセンター等の取扱いについては、従来令別表第1(1)項口の集会場としてとらえ、小規模（延面積300m²未満、階数2以下等）なものについては令第32条を適用し設備の免除等を行ってきたが、第2章第1「政令別表第1に掲げる防火対象物の取扱い」第1-2表(1)項口及び(15)項の定義どおり取り扱う。

これらの場合についても、項の取扱いの定義・実態を十分考慮し判断すること。 ★


コミュニティセンターとは（参考）

地域の生活の場における交流の形成と文化活動、集会などの活動拠点の形成を意図した施設。狭義には総務省のモデルコミュニティセンターの指定を受けて設けられた施設。広義には、その類似施設（公民館など）を住民の自主管理などの特徴を持たせてこの名称をつける場合がある。集会場、公民館、図書館、小学校、保育園、体育施設、保健所、店舗、児童公園などの一部の建物と広場や緑地で構成される。（建築大辞典より）

問18 ⇒ (削除)


第2 消防用設備等の設置単位

問1 例図の場合、渡り廊下が「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付消防安第26号通達(以下「消防安第26号」という。)) 第2、1に適合し別棟扱いとなる場合、渡り廊下の床面積はA棟B棟に按分しなければならないか。



答 渡り廊下の接続部分に防火戸が設けられている場合は、渡り廊下を独立棟として取扱っても差し支えない。なお、上記防火戸が設けられていない場合は、お見込みのとおり。

問2 消防安第26号第2(3)の接続される建物相互間の距離はAの距離かBの距離か。



答 Bの距離によられたい。


問3 例図の場合、渡り廊下が消防安第26号第2、1に該当し、別棟扱いとなる場合、A棟については「共同住宅の特例基準の適用」を認めて差し支えないか。




答 お見込みのとおり。

問4 それぞれ4階建ての2棟間において2階及び3階を渡り廊下で接続した場合、消防安第26号第2.1.(3).アの開口部制限の範囲をご教示願いたい。

答 棟ごとに次図(渡り廊下接続部分の断面図)のとおり2階、3階それぞれに判定を行う。




問5 下図（平面図）のように2棟間を渡り廊下で接続した場合の消防安第26号第2. 1. (3). アの開口部制限の範囲を次のように取り扱ってよいか。



答 お見込みのとおり。

問6 次図（平面図）のように渡り廊下が開放廊下等に接続する場合、消防安第26号第2. 1. (3) の建築物相互間の距離はA、Bのどちらの距離か。




答 Aの距離で取り扱われたい。

● 「消防用設備等の設置単位について」に関する疑義について


(昭 53.2.21 消防予第 32 号 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて)

問 消防用設備等の設置単位について(昭和 50 年 3 月 5 日消防安第 26 号) 第 2、1、(3) に示す建築物相互間の距離の測定を下図のように A の部分として取り扱ってよいか。


(1)




(2)



(3)



(4)




答 設問の場合はいずれもお見込みのとおり。


問 「消防用設備等の設置単位について」(昭和 50 年 3 月 5 日消防安第 26 号)(以下「26 号通達」という。) に関連してご教示願います。

- (1) 26 号通達第 1 中の「棟」の解釈については、外壁、柱、小屋組、はり、屋根等建築物の主体的な構造のすべてを独立して具備するものとして解してよいか。
- (2) 下図のような建築物は、26 号通達第 2 中の「(その他これらに類するものを含む。)」に含めてよろしいか。
 - (ア) 相互の建築物のひさしあるいは屋根が、一方の建築物にかぶさっている場合又は接している場合(図 A 参照)で、相互の建築物の面するそれぞれの外壁に窓又は出入口が対面しているもの。(図 B 参照)


図 A



構造的に結合されていないが、接している。




図B



- 答(1) 「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付消防安第26号消防庁安全救急課長通達)(以下「26号通達」という。)において「棟」とは、原則として、独立した一の建築物(屋根及び柱若しくは壁を有するもの。以下同じ。)又は、独立した一の建築物が相互に接続されて一体となるものをいう。
- (2) 設問の場合は建築物相互が構造的に結合されていないので、26号通達第2の「(その他これらに類するものを含む。)」には含まれない。

問 次図のように吹き抜けの開放式の部分で建築物が接続されている場合は、通達第2中の「(その他これらに類するものを含む。)」に含めて考えてよろしいか渡り廊下に含めて考えるとする場合、別棟として取り扱ってさしつかえないか。



(以下、条件)

- A、Bとも防火構造
- 接続部分には双方とも防火戸なし。
- アの部分は、通行又は運搬の用途のみに使用され、かつ、可燃性物品等存置その他通行上の支障がない。

答 前段 通達2中(その他これらに類するものを含む。)に該当する。

後段 設問のA及びBの一方又は、双方の建築物の主要構造部が木造である場合は、別棟として取扱うことはできない。


● 渡り廊下の取り扱いについて

(昭53.2.21 消防予第32号 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて)

問 渡り廊下の取り扱いについて、ご教示願います。

- (1) 上屋のみの場合渡り廊下とみなされるか。なお、上屋部分の構造は鉄骨、鉄板ぶきである。
- (2) 渡り廊下とみなされる場合、接続される建築物の外壁及び屋根(3m以内の部分)について、耐火構造又

は防火構造で造らなければならないか。



答 (1) 設問の構造のものは吹き抜け構造の渡り廊下に該当する。

(2) 「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日付消防安第26号) 第2、1、(3)により判断されたい。



● 消防用設備等の設置単位等について

(昭53.9.9 消防予第174号 消防庁予防救急課長から山形県生活福祉部長あて回答)

(消防用設備等の設置単位及び無窓階の取扱いについて)

問1 消防用設備等の設置単位について

下図の場合a、b、c、いずれの距離で判断するか。



2 政令第11条第2項の倍読み規定の解釈について

- (1) 室内とは、建築基準法でいう居室の室内と解するか。又は屋内のすべての部分をいうか。
- (2) 壁には、簡易間仕切（例えば、飲食店等の天井まで達しない仕切。大広間に設ける移動仕切壁等）も含まれるか。
- (3) 鉄筋コンクリート3階建（延面積4,000m²）の2階店舗部分500m²の一部、呉服売場150m²の天井のみに可燃材（木目合板）を使用した場合（床は畳）に、倍読み規定が適用できるか。また、倍読み


規定を適用する場合、壁及び天井の室内に面する部分の一部にどの程度まで可燃材の使用が認められるか。

3 無窓階の判定について

- (1) 次の開口部は有効な開口部と認められるか。
 - ア 3階に存するクレセント付網入り 10ミリガラス
 - イ 1階に存する壁構造形式のはめごろし線入り 15ミリガラス
 - ウ 3階以上の階に存するはめごろし線入り 15ミリガラス
 - エ 避難階又は避難廊以外の階に存する施錠可能な開閉ハンドル付鉄扉
- (2) 普通ガラスの場合厚さ何ミリまで有効な開口部として認められるか。

答1 「消防用設備等の設置単位について」(昭和50年3月5日消防安第26号消防庁安全救急課長通達) 第二
1、(3) の距離は

- (1) 下図のLによる。



- (2) bである。

2 (1) 後段お見込みのとおり

(2) お見込みのとおり

(3) 前段 適用できない。

後段 不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料以外の使用は認められない。

3 (1) ア 「消防法の一部を改正する法律(昭和49年6月1日法律第64号)等に関する質疑応答について」
(昭和50年6月16日消防安第65号)二、問3、1、(4)によられたい。

イ ウ及びエ いずれも認められない。

(2) ガラスの厚さが6ミリメートル程度までのものは容易に破壊することができるものとして取り扱ってさしつかえない。


● 地下連絡路の定義等について

(昭50.12.6 消防安第187号 消防庁安全救急課長から山形県生活福祉部長あて回答)

問 昭和50年3月5日付消防安第26号通達「消防用設備等の設置単位について」の運用
にあたり、下記の疑義が生じましたのでご教示願います。


- 1 地下連絡路とは、建築物と建築物が地下通路により接続されるものに限られると解してよいか。
- 2 別図1、2、3の場合も地下連絡路と判断してよいか。

図1




地下1階と1階を接続する場合
(連絡路の天井が途中から地上に露出する)

図2



地下1階と1階を地上で接続する場合

図3



建築物と建築物を地下連絡路で接続する場合

答1 お見込みのとおり。

- 2 お見込みのとおり。なお、図1の場合、当該地下連絡路のうち天井が地上に露出する部分が過半で、かつ、天井が地上に露出しない部分の長さが3m以内である場合の当該連絡路の排煙設備は、昭和50年3月5日付消防安第26号「消防用設備等の設置単位について」消防庁安全救急課長通達2、1（3）ウC aの自然排煙とすることができます。



● 消防用設備等の設置単位について

(昭 54.9.11 消防予第 173 号「4」 消防予防救急課長から宮城県総務部長あて回答)



(昭 54.10.23 消防予第 201 号)

問 このことについて、次のとおり取り扱ってさしつかえないか。

(1) 下図の防火対象物は、A、B、Cを合わせて1棟として扱う。





C 部分は、貨物の積み下ろし場に使用されている。





建具製作所で、作業行程上 A、C、B 部分が関連している。

(2) 下図の防火対象物は、それぞれ別棟として扱う。



C 部分は A、B 棟に出入する者の通路のみに使用されている。



A、C は一体として使われている。B、C 間は往来できない。

なお、昭和 53 年 2 月 21 日、消防予第 32 号「消防法、同施行令及び同施行規則に関する執務資料について」(各都道府県消防主管部長あて) の問 2 の回答によりますと、(1) ア、イは、いずれも A 棟、B 棟が別棟になります。しかし、使用実態からして 1 棟として扱うことが合理的だと思います。


答 (1) 設問の場合 1 棟として取り扱うことはできない。

(2) さしつかえない。

● 別棟扱いの場合の距離の測定

(昭55.3.12 消防予第37号 [14] 消防庁予防救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)

問 別棟扱い(昭和50年3月5日付消防安第26号)では、2階以上の階にあっては10mを超えるものとされているが、下図建築物の相互間の距離は水平距離(9.2m)なのか、斜距離(10.5m)なのかご教示ください。




答 建築物相互間の距離は水平距離で測定する。

● 消防用設備等の設置基準及び設置単位に関する疑義について [抄]


(昭 54.10.31 消防予第 208 号 消防庁予防救急課長から山口県総務部長あて回答)

問3 消防用設備等の設置単位 (昭和 50 年 3 月 5 日付消防安第 26 号、以下「通達」という。) についてご教示願いたい。

(3) 通達中、第 2、1、(3) で 1 階については 6m、2 階については 10m を超えるものであることをされているが、下図のような場合、別棟とみなすには、L は右側のどの数値を超えることが必要か。




(2) 通達中、第2、1、(3)、アのそれぞれ3m以内の距離にある部分とは、下図ア、イ、ウの場合の部分と解してよいか



(3) 通達中、第2、1、(3)、イのただし書きの面積4m²以内の開口部とは、通達中、第2、1、(3)、アの（　）書きの部分にある開口部の合計が4m²以内と解してよいか。

例えば、前記問3、(2)、ウの場合であれば、1F、2F、3F の [shaded area] の部分内の開口部の合計が4m²以内と解してよいか。

(4) 通達中、第2、1、(3)、ウ、(イ)、C、a 中高さ1m以上のものとは、下図Ⓐのように渡り廊下の天井（天井のない場合は屋根）と外壁の接合部分より下方に1m以上と思われるが、あるいはⒷのように開口部の位置は任意で高さを1m以上、取ればよいのか。




(5) 通達中、第2、1の本文等でいう渡り廊下とは、本来、建築物と建築物との間に渡り廊下を構築し接続する場合の渡り廊下をさすと思われるが、下図及び別紙のように、片方の建築物（増築側）の一部を耐火構造の壁等で区画し、廊下として使用する場合、この部分を通達中、第2、1でいう渡り廊下とみなしてよいか。

この部分を渡り廊下としてみなしてよいとすれば、通達中第2、1、(3)、アの接続される建築物の外壁及び屋根と渡り廊下の接続部分とは、別紙のⒶⒷⒸⒹⒺのどの部分をいうのか。


また、設問の渡り廊下の開放部分（スラブ部分まで垂れ壁等はなし）は、通達中、第2、1、(3)、ウ、(イ)、C、aでいう、その他これらと同等以上の排煙上有効な開口部に該当するか。

配置図



構造等

	増築部分	既設部分
構 造	R・C造 3階建	R・C造 3階建
1階床面積	360.64m ²	423.00m ²
合 計	1,262.88m ²	1,269.00m ²



答3 (1) ア及びイ (ア) お見込みのとおり。

ウ (ウ) お見込みのとおり。

エ (イ) お見込みのとおり。

オ (ウ) お見込みのとおり。

(2) ア お見込みのとおり。

イ及びウ 斜線部分の他、1階にあっては2階の、2階にあっては1階の渡り廊下の接続部分からそれぞれ3m以内の渡り廊下の接続部分の開口部も含まれる。

(3) 前段お見込みのとおり。

後段各階毎に判定するものと解する。

(4) 必ずしも設問Ⓐのように設ける必要はなく、排煙上有効な位置であればよい。

なお、建築物の渡り廊下への出入口上部に排煙たれ壁に相当する部分がない場合は、設問Ⓐの部分、当該壁がある場合は、当該壁が排煙上効果的となる位置に排煙口を設けられたい。

(5) 設問の場合、渡り廊下とは認められない。

● 消防用設備等の設置単位について

このことについて、別図のとおりA棟とB棟を幅員75cm、長さ60cmの渡り廊下で接続し、渡り廊下は昭和50年3月5日付消防安第26号第2ただし書きに適合させ、消防用設備等の設置についてつぎのとおり疑義が生じましたのでご教示願います。

1 別図に示すA棟とB棟は別棟として取り扱うことができるか。

2 別棟として取り扱うことができない場合、別棟となるための渡り廊下の最低の長さはどの程度か。

消防用設備等の設置単位について (回答) 平成2年8月31日2消第689号

平成2年8月11日付消予第159号をもって貴局より照会のあった標記の件について、消防庁より下記のとおり回答がありましたので通知します。

記

質疑1について


別棟扱いとするのは、好ましくないが、基本的には別棟として取り扱ってよろしい。

質疑2について


1により承知されたい。

なお、災害弱者を収容する施設であるため、設備の充実を図るよう指導されたいとの意向が示されているので、付言しておく。

別図 1



別図 2



第3 無窓階

問1 シャッターと両開き戸が二重に設けられた開口部の取扱いについて、図1の場合、1～3のいずれによるべきか。また、図2の場合はどうか。

- 1 有効開口部の面積は②又は③のいずれか一方とする。一部分に偏在しているため規則第5条の2第1項の「2以上有する…。」に該当しないものとする。
- 2 有効開口部の面積は②、③の開口部の合計とする。
- 3 シャッター①を開けた状態を開口部面積とする。

図1
(平 面 図)






図2



答 設問の図1の場合は、規則第5条の2第1項の避難上又は消火活動上有効な開口部（以下「開口部」という。）とは、認められない。


ただし、設問の場合のシャッターが屋内からも手動により開放でき、かつ、両開き戸が屋内及び屋外から手動で開放できる場合は、②及び③の部分はそれぞれ開口部と認めてさしつかえない。

設問の図2の場合は、図1の場合によられたい。

（昭和54年4月27日付消防予第91号）

(無窓階の判定について)

問2 次図の場合、開口部a及びbはいかに取り扱うべきか。



建物の状況

倉庫1：店舗内部に往来できない

倉庫2：店舗内部に往来できる

開口部a・b：いずれも開口部の要件を満たす。

(1) a、b いずれも有効な開口部として面積に算定する。

(2) b のみ有効な開口部として面積に算定する。

(3) 倉庫1の床面積を除外して無窓階を判定する。

答 (1) によられたい。

ただし、開口部aは規則第5条の2第1項後段の開口部（2以上の開口部）としては認められない。

(閉店後シャッターにより閉鎖する開口部の取扱いについて)

(昭和50年6月16日付け消防安第65号)

問3 パチンコ店で、営業中は出入口等の開口部が避難上有効に30分の1以上あるが、閉店後無人となり上記避難上有効な開口部は閉鎖され（重量シャッター）無窓となる。このように営業中無窓階でないものが閉店後無窓階となる場合、両方とも満足しなければならないか。

答 原則としてお見込みのとおり。ただし、設問のような状況が明確で、人命安全上特に支障ない場合には、営業中無窓階でなければさしつかえないと解する。

(既存防火対象物における無窓階の取扱いについて)

(昭和50年6月16日付け消防安第65号)

問4 無窓階の取扱いについて、今回の改正で（規則第5条の2）既存の防火対象物で無窓階として判定され、その後変更していない防火対象物の取扱いについて

(1) 特定防火対象物について現行基準を適合させる。

(2) 特定防火対象物以外の防火対象物については適用しない。

答 (1) お見込みのとおり。


(2) 消火器、避難器具及び令第34条の消防用設備等については遡及する。

(合わせガラスの取扱いについて)

問5 削除

(ガラス小窓付き鉄扉の取扱いについて)

問6 下図のガラス小窓付き鉄扉は、省令第5条の2第2項第3号に規定する開口部に該当するものと解してよいのか。




答 ガラス小窓を局部破壊しサムターン錠を開錠できる場合は、お見込みのとおり。

(平成14年9月30日付け消防予第281号)

●無窓階の判定、解釈について (昭和57年5月8日付け消防予第102号)

問6 無窓階の判定について



上図の場合、いずれも2階のA部分とB部分との往来が直接できないとき、又はほとんどできないときはA・Bとも単独で無窓階の判定をしてもよいのか。

答 図1から図3までにおいてA部分及びB部分を併せて判定すること。なお、A及びBの部分に平均して開口部を設けるよう指導されたい。

第4 収容人員の算定

問1 理容院、美容院の収容人員の算定方法はいかにすべきか。

答 従業者の数と待合の部分を 3 m^2 で除して得た数とを合算して得た数とする。なお、待合部分の面積算定については、実態に応じて判断されたい。

問2 令別表第1(5)項イのダブルベッド及びセミダブルベッドの収容人員はいかにすべきか。

答 ダブルベッド数1につき 収容人員 2人
セミダブルベッド数1につき 収容人員 1人

問3 タクシー会社の収容人員の算定はいかにすべきか。

答 交替制勤務の場合、片番の数の多いほうと常時勤務者の数とを合算して算定する。

問4 住居部分の居住者の収容人員の算定について

次図の場合、収容人員の算定はいかにすべきか。

例図1

(16)項イ		
2F	住 居	住居と(4)項の複合用途防火対象物の場合
1F	(4) 項	

例図2

(16)項イ		
3F	住 居	
2F	(15) 項	(4) 項、(15)項、住居の複合用途防火対象物の場合
1F	(4) 項	

例図3

(4) 項		
2F	住 居	住居は(4)項に吸収され、全体が
1F	(4) 項	(4) 項の防火対象物となる場合

答 主たる用途判定の例により算定されたい。したがって、設問の例図1から3までについては、いずれも住居部分を除いて算定するもの。

問5 ローラースケート場の収容人員の算定はいかにすべきか。

答 当該部分の床面積を 3 m^2 で除して得た数とする。

問6 削 除

問7 令別表第1(6)項イに掲げる防火対象物で、人工透析のためのベッドは、病床数として算定してよいか。また、リハビリ室は、どのように算定するか。

答 前段：お見込みのとおり（透析に相当の時間を要するため）。

後段：当該部分の床面積を3m²で除して得た数とする。

なお、主として入院患者のみが使用する場合は、令第25条の適用についてのみ算定する。★

問8 令別表第1(6)項ハに掲げる防火対象物でデイサービス部分の収容人員は、どのように算定するか。

答 当該施設で収容人員を定めている場合は、その数により、その他の場合は食堂部分を含め当該部分の床面積を3m²で除して得た数とする。★

問9 令別表第1(15)項の防火対象物の上階にある会議室を当該防火対象物の従業員のみが使用する場合、防火管理者選任要否については、従業員のみの数で算定すればよいと思われるが、避難器具の場合の算定は当該階の従業員のみか、会議室を令別表第1(1)項の算定方法によるか、又はその他の部分として3m²で除して算定するのか。

答 防火管理者選任要否の場合は、従業者の数と従業者以外の者の使用に供する部分の床面積を3m²で除して得た数を合算し、従業者が移動して当該会議室を使用する場合は当該部分の収容人員は算定しない。また、避難器具設置要否の場合は、階ごとに算定し当該会議室の部分を3m²で除して得た数を加算する。

(昭和48.10.23 消防予第140号、消防安第42号)

ただし、その数が従業員の数よりも大きい場合は、この限りでない。

問10 令別表第1(3)項ロの防火対象物の和室等のうち堀座卓（いわゆる掘りごたつ席）がある場合の収容人員はどのように算定するか。

また、カウンター席がある場合の収容人員はどうか。

答 前段：座卓部分の正面幅を0.5mで除して得た数（1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。）により算定する。

後段：カウンターの正面幅を0.5mで除して得た数（1未満のはしたの数は切り捨てるものとする。）により算定する。

第5 防炎規制

問1 (削除)

問2 令第4条の3第1項に定める防炎防火対象物において使用される「のれん等」は、防炎規制の対象となるか。

答 お見込みのとおり。

ただし、火災予防上支障のないもの（下げ丈おおむね1m未満で、かつ、面積2m²以下）にあっては、この限りでない。

問3 市販されている合板には、普通合板の他に表面にオーバーレイ、プリント、塗装等を施した化粧合板のような日本農林規格JASに規定されている特殊合板等があるが、これらの特殊合板を展示場、舞台等で使用する場合、令第4条の3に規定する展示用の合板及び舞台等において使用する大道具の合板に該当するか。

答 お見込みのとおり。 (平成7年2月21日付け消防予第26号)

問4 高層建築物、地下街、防炎防火対象物等に設置されている昇降機（エレベーター）の床面及び壁面に内面保護等の目的で敷物等を使用する場合、防炎性能を有するものを使用しなければならないか。

答 お見込みのとおり。ただし、敷物の大きさが、おおむね2m²以下のもの、又は合成樹脂製床シートで床に接着されたものについては、この限りでない。

(平成7年2月21日付け消防予第26号)

第6 防火管理

問1 公営アパートなど官公庁による管理がなされている防火対象物における防火管理についてご教示願いたい。

答 県営、市営などの公営アパートの場合、その管理を掌る住宅管理課長、管理権原者から委託を受けたもの（指定管理者等）又はその職に相当する者を防火管理者として選任し、その補助者として、各団地の担当者を置くよう指導すること。

又、消防計画は各団地ごとに作成し団地単位で消防訓練を実施するよう指導すること。

問2 市営アパート等の消防計画の提出について、防火管理者である住宅管理課長等が一括して提出が可能かどうか。

答 問1による。

第7 共同住宅等の特例基準

問1 共同住宅に係る旧特例基準が適用されていた防火対象物が使用開始後用途変更を行い（ただし、構造等は変更しない。）令別表第1(5)項以外の用途となった場合の消防用設備等の取扱いについてはいかにすべきか。

答 次の通達によられたい。

● 共同住宅等に係る特例基準の運用に関する疑義について (昭和58年7月11日消防予第132号)

問 標記について、大阪市消防局長から別添のとおり照会の依頼がありましたので、ご教示下さい。

別添

共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について（昭和50年5月1日付消防安第49号。以下「特例基準」という。）により、消防法施行令（以下「令」という。）第32条の規定による特例をしていた防火対象物が、使用開始後用途変更を行い（ただし、構造等は変更しない。）令別表第1(5)項以外の用途となった場合の次のことについて御教示願いたい。

1 変更後の用途が、(5) 項以外の非特定防火対象物の場合

(1) 消防法（以下「法」という。）第17条の3第1項でいう、用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定（以下「従前の規定」という。）には、令第32条の規定も含まれることから、（用途変更後も特例基準に定める構造要件を維持する限り）法第17条の3第1項の規定により、法第17条の2の5第1項かつこ書の消防用設備等についてのみ、変更後の用途に応じて設置すれば足りると解してよいか。

(2) 特例基準に適合する場合は、本則により消防用設備等を設置したものと同様に取扱うことから、法第17条の2の5第1項かつこ書の消防用設備等についても、（特例基準に定める構造要件を維持する限り）用途変更前の基準により設置されれば足りると解してよいか。

(3) 特例基準は、従前の規定となるが、当該特例基準は構造要件だけではなく用途も規定していることから、用途変更を行った場合には（構造要件を維持していても）従前の規定に適合しないことになるので、法第17条の3第2項第1号の規定により、変更後の用途に応じた消防用設備等を設置しなければならないと解してよいか。

(4) 前（3）に該当し、原則として設置しなければならない場合であっても、変更後の実態に応じて令第32条の規定を適用し、屋内消火栓設備又は自動火災報知設備等一定の消防用設備等の設置を要しないとして取扱ってよいか。

2 変更後の用途が特定防火対象物となった場合は、法第17条の3第2項第4号の規定により、従前、特例基準を適用していたと否とにかかわりなく、当該変更後の用途に応じた消防用設備等を現行の基準により設置しなければならないと解するがいかが。

なお、この場合にあっても、前1、(4)に準じて取扱ってよいか。

答 1 (1)、(2)、(3)～(1) によられたい。

(4)～(1) により承知されたい。

2 前段～お見込みのとおり。

後段～変更後の実態が示されていないため判断しがたいが、原則的には個々の防火対象物の具体的な状況により又は特殊な消防用設備等の出現により、消防法施行令（以下「令」という。）第2章第3節の規定による消防用設備等を設置した場合と同等以上の効果があると認められる場合には、消防長又は消防署長が個々に判断をして令第2章第3節に規定する技術上の基準の適用除外を認めてさしつかえない。

問2 共同住宅に係る旧特例基準を適用していた防火対象物が令別表第1(5)項口以外の用途となった場合の取扱いはいかにすべきか。

1 例図1のように、変更後の用途が(5)項口以外の非特定防火対象物となった場合

(1) 用途変更後において、それぞれの防火対象物が旧共同住宅の特例基準の構造要件等（以下「構造要件等」という。）に該当する場合

(2) 用途変更後において、(5)項口の防火対象物は構造要件等に該当するが、(15)項及び(13)項イの防火対象物は構造要件等に該当しない場合

(3) 用途変更後において、それぞれの防火対象物が構造要件等に該当しない場合

(4) (1)から(3)までにおいて、令又は条例の規定により、屋内消火栓設備、動力消防ポンプ設備又は自動火災報知設備がそれぞれ必要となる場合

例図1

変更前 (5) 項口		変更後 (16) 項口	
7 F	PH	1,400 m ²	PH
6 F		20 m ²	(5) 項口
5 F		180 m ²	(5) 項口
4 F		180 m ²	(5) 項口
3 F		180 m ²	(5) 項口
2 F		250 m ²	→ 15 項
1 F		230 m ²	→ 15 項
			→ 13 項イ

31人
17人
12人

2 例図2のように、変更後の用途が特定防火対象物となった場合の前(1)から(4)までについて

例図2

変更前 (5) 項口		変更後 (16) 項イ	
7 F	PH	1,400 m ²	PH
6 F		20 m ²	(5) 項口
5 F		180 m ²	(5) 項口
4 F		180 m ²	(5) 項口
3 F		180 m ²	→ (3) 項口
2 F		250 m ²	→ (3) 項口
1 F		230 m ²	→ (4) 項

答1 (1) (5)項口の防火対象物については、従前のままで差し支えない。(15)項及び(13)項イの防火対象物については、法第17条の2の5第1項かつこ書の消防用設備等（以下「消火器具等」という。）を設置させる。

(2) (5)項口の防火対象物については、従前のままで差し支えない。(15)項及び(13)項イの部分については、消火器具等についてはそれぞれ用途変更後の基準を適用し、その他の消防用設備等については、(15)項又は(13)項イの基準に不適合の場合は、それぞれ旧用途の基準（特例は認めない）を適用する。

(3) それぞれの用途の基準を適用する。ただし、(15)項及び(13)項イの部分については、消火器具等以外の消防用設備等については(15)項又は(13)項イの基準に不適合の場合は、それぞれ旧用途の基準を適用する。
((5)項口の基準を適用する場合は、特例は適用しない。)

なお、(16)項口として法令の規定を適用する場合も同様である。

(4) (1)又は(2)の場合は、設置緩和して差し支えない。

(3)の場合は、設置緩和することはできない。

なお、(1)及び(2)の場合における収容人員については、(5)項口の収容人員と用途変更後の防火対象物の収容人員とは、合算しないものとする。

従って、(15)項の収容人員29人となり、非常警報設備については、無窓階とならない限り、設置対象外となる。

ただし、防火管里者の選任の要否については、合算するものとする。

答2 (1) (5)項口の防火対象物については、従前のままで差し支えない。(3)項口及び(4)項部分については、それぞれ用途変更後の基準を適用する。

(2) (1)と同様

(3) それぞれの用途の基準を適用する。

(4) (1)又は(2)の場合、(5)項口の防火対象物については、設置緩和して差し支えない。


(3)の場合は、設置緩和することはできない。

なお、収容人員の算定については、前1と同様とする。

※ 用途変更部分のみ新基準。他の(5)項口は関係なし。

問3 共同住宅の特例基準に係る疑義について

昭和47年に新築され、昭和36年8月16日付自消予発第118号の共同住宅の特例基準に該当していた対象物が、3階以上の住戸について70m²以上になるように改造された。この場合、昭和50年5月1日付消防安第49号の特例基準を満たしていれば同49号特例を適用してもよいか。



答 お見込みのとおり。ただし、49号特例に適合していないければ3階以上の部分に消火器の設置を指導されたい。

【解説】

昭和36年8月1日白消乙予発第118号共住特例では、3階以上の階にある戸についてはその床面積が70m²以下である場合に限り、令第10条第1項第5号の規定にかかわらず消火器具を免除できる規定があった。よって、本件答前段は面積制限が崩れたことに対するものである。

問4 共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に係る消火器具の取り扱いについて

標記の件については、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について（通知）」（平成7年10月5日付消防予第220号。以下「220号通知」という。）第4.1.(1)により取り扱っているところですが、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に係る質疑応答について」（平成8年10月1日付事務連絡）第1.4(1).Q4の回答によれば、共同住宅等の戸、共用室又は管理人室に設置する消火器具として、住宅用消火器を設置すべき旨示されている。これは、特例を適用する共同住宅等の戸、共用室及び管理人室については、消防法施行規則（以下「規則」という。）第6条の規定の例によらず、すべて住宅用消火器を設置すべきと解してよいか。

答 220号通知第4.1.(1)の規定は、消火器具の設置については、原則として規則第6条の規定の例によるものとしており、ただし書きとして、戸、共用室及び管理人室ごとに住宅用消火器を設置した場合は、これらの室の出入口から歩行距離20m以内の共用部分には消火器具の設置義務はなく、戸等（戸、共用室及び管理人室を除く倉庫、機械室、電気室など）の部分及び歩行距離20mでカバーできない共用部分にあっては、一般の消火器を設置すべきとの趣旨である。

したがって、設問については、戸、共用室及び管理人室には、すべて住宅用消火器を設置すべきということではなく、共同住宅等の対象物全体について規則第6条の規定の例によるか、あるいは、ただし書きの規定を適用するか、のいずれをも選択可能であると解されたい。

しかしながら、住宅用消火器については、その構造がメンテナンスフリーとなっていることから、関係者によって外観点検がなされ、かつ、有効期限内（約5年）の取り換えることを前提として定期的な点検が免除されているものの、関係者に対し有効期限内に消火器を交換するよう指導することは相当困難であることが予想されるところである。

よって、消火器具の設置指導に際しては、これらのことと申請者等に十分理解させることが必要不可欠である。

なお、既に住宅用消火器を設置している対象物について、消火器の交換時に規則第6条の規定による設置に変更することは差し支えない。

また、消防同意の際、住宅用消火器の設置で特例申請した対象物であっても、工事中のものについては、申請者等の意向により規則第6条の規定による設置に変更することを認めて差し支えないものである。

（関係通知）


（卷末資料「共同住宅の特例基準」参照）

- ①「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について（通知）」
(平成7年10月5日付消防予第220号) 第4.1. (1)
- ②「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例の細目について」
(平成8年7月17日付消防予第145号) 9. (1) .ウ
- ③「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例に係る質疑応答について」
(平成8年10月1日付事務連絡) 第1.4. (1) .Q1、Q2及びQ4

第8 令8区画及び共住区画を貫通する配管の取扱いについて


問1 排水管が耐火構造の床又は壁を貫通する場合の立管及び横引管の規制について次のとおり取扱ってよいかご教示願いたい。

- (1) 上下の住戸間の床を貫通する場合。但し、浴室排水に鉄製トラップを使用する場合。



A \geq 1m
Aは鋼管又は安全センターの性能評定を受けた管を使用する。

- (2) 上下の住戸間の床を貫通する場合。但し、浴室排水に鉄製以外のトラップを使用する場合。



A ≥ 1m
A・Bは鋼管又は安全センターの性能評定を受けた管を使用する。

答 お見込みのとおり。

問2 令8区画等を貫通している部分及びその両端1m以上の範囲は鋼管等を使用することとされているが、次の場合、貫通部から1m以内となる部分の排水管に衛生機器を接続してよい。か。


- (1) 衛生機器の材料は、不燃材料である。

(2) 排水管と衛生機器の接続部には、塩化ビニール製の排水ソケット及びゴムパッキンが用いられているが、これらは不燃材料の衛生機器と床材で覆われている。

答 さしつかえない。（「令8区画及び共住区画を貫通する配管等に関する運用について」（平成19年10月5日付け消防予第344号）別添）

トラップ trap (参考)

水封によって汚染物質の流入を阻止する器具。下水又は他の系統の排水管などから悪臭や汚染された空気、ガス体などが逆流するのを防ぐために器具接続管部又は屋内排水末端部に設けられる。(1) 単に管部をS形やP形やU形などに曲げて水封を図ったもの、(2) トラップや器具自体に水封装置を施したもの：椀トラップ、ベルトラップ、(3) 油やガソリンなどの汚染物質を発生させる流体に対する防護を考慮したもの：油トラップ、ガソリントラップなど種々のものがある。「防臭弁」ともいう。



問2 削除

問3 共同住宅等特例基準（220号通知）を適用する場合のパイプスペース内の配管規制について次のとおり取り扱ってよいか。

ア スラブ上ころがし配管の場合

立管が鋼管又は性能評定配管であれば、横引管の材質及び貫通する穴相互の離隔距離は問わない。

(条件)

パイプスペース内は

(ア) スラブ打ちされ、点検扉は防火設備以上とすること。

(イ) 貫通部のすき間は、モルタル等不燃材料で完全に埋め戻すこと。

イ 天井内配管の場合


立管及び横引管が鋼管又は性能評定配管であれば、貫通する穴相互の離隔距離は問わない。

(条件)


(ア) スラブ打ちされ、点検扉は防火設備以上とすること。

(イ) 貫通部のすき間は、モルタル等不燃材料で完全に埋め戻すこと。


ア (スラブ上ころがし配管)



イ (天井内配管)




PS



● 銅管
● 性能評定配管


PS




答 お見込みのとおり。

問4 開放廊下に入居後のための冷媒管用スリーブ $\phi 100$ を設けることは可能と思料するが、冷媒管を設置時の配管貫通処理「53号通知」(平成7年3月31日付消防予第53号)は必要か。

スリーブのみ



冷媒管貫通



答 平成8年7月17日付消防予第145号7. (2)により必要ない。

第9 建築物の高さのとらえ方

問1 消防法第8条の2及び第8条の3に係る建築物の高さのとらえ方についてご教示願いたい。

答 軒の高さでとらえる。